

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 20 mars 2025

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-12582

V 1



N° d'échantillon : 25-54414

ADRESSE(S)

Lieu de prélèvement : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 17.03.2025 à 09h15
Date arrivée : 17.03.2025
Effectué par : Monsieur Didier REYNARD, Contrôleur cantonal des denrées alimentaires

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur : 867 - TROISTORRENTS
Lieu de prélèvement : 8 - Home des 3 Sapins

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.



Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 20 mars 2025

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-12585

V 1



N° d'échantillon : 25-54415

ADRESSE(S)

Lieu de prélèvement : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 17.03.2025 à 10h45
Date arrivée : 17.03.2025
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT, Monsieur Didier REYNARD, Contrôleur cantonal des denrées alimentaires

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur : 866 - MORGINS - Station
Lieu de prélèvement : 8 - Restaurant Les Fontaines Blanches

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

